		Приложение 5
от ≪	>>	20 г.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Ј	кΑ	λκτν οδο	леловани	я ОСИ	к паспорту	лост	vпности	ОСИ	N_0
--	----	----------	----------	-------	------------	------	---------	-----	-------

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Верас» поселка Таксимо Республика Бурятия, Муйский район, пос.Таксимо, ул. 70 лет Октября, 12 Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента		элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	паименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	I JNO MOTO	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		22,23, 24.25	Туалетная комната имеется. Возможное посещение для ДЧ-И (О.Г.С.У.).		Оборудование кабинки туалета: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, телефоном и шнурком вызова дежурного, аварийное освещение доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности — с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина не менее 130 см	Организация альтернативной формы обслуживания

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ширина85см)
• высота раковины75-85 см
• опорный поручень
Дверные проемы - ширина не
менее 0,9м. Пороги и перепад
высот не более 0,025м.
Предусмотреть обустройство
универсальной туалетной
кабинки согласно СНиП 35-01-
2001
Приборы и устройства (для
открывания и закрытия дверей,
горизонтальные поручни,
кнопки и др.): - иметь форму,
позволяющую управлять одной
рукой - легкоуправляемые;
легкодоступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от
пола; - на расстоянии не менее
0,4 м от боковой стены
Информирующие обозначения
помещений: - рядом с дверью, со
стороны дверной ручки; - на
высоте от 1,4 до 1,75 м; -
дублирование рельефными
знаками
В универсальной кабине и
других санитарно-
гигиенических помещениях,
предназначенных для
пользования всеми категориями
граждан, в том числе инвалидов,
следует предусматривать
возможность установки в случае
необходимости поручней,
штанг, поворотных или
mrain, nobeletima min

						откидных сидений. Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		
	комната		-				-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-				-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарногигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II Заключение по зоне:

Наименование		Приложение		Рекомендации	
структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,С, У)			Организация альтернативной формы обслуживания	

^{*} указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____