

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Верас» поселка Таксимо
 Республика Бурятия, Муйский район, пос.Таксимо, ул. 70 лет Октября, 12
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,39,40	Имеются визуальные средства. Указатели, , пиктограммы	С	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) Указатели, пиктограммы: размещение на высоте не более 200 см высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность	текущий
6.2	Акустические средства	есть		47	Система индукционная стационарная «VERT-250»	Г	Текстофоны (текстовые телефоны)	Текущий Идет установка
6.3	Тактильные	нет			Информационные тактильные таблички	ДП-И	Тактильные средства	текущий

	средства				пиктограммы	информации о предоставлении услуги: • высота размещения60-110 см • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СНиП 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. 1. Информационные знаки и указатели на объекте должны быть объединены в единую систему средств					

	информации ориентирования в пространстве, выбора маршрутов движения к определенным зонам и помещениям, и содержать, как минимум, следующую информацию о расположении: - остановок общественного транспорта (так как многие инвалиды используют общественный транспорт для прибытия на объект); - специальных парковочных мест; - входа/ выхода; - стойки администратора; - билетных касс; - трибун и зрительных залов (для спортивных и зрелищных объектов); - медпунктов; - санитарно-бытовых помещений (туалетов, душевых, раздевальных); - пунктов охраны правопорядка; - точек торговли и предприятий общественного питания; - зала для пресс-конференций, пресс-центра, интернет-кафе, кафе и т.п.; - путей эвакуации. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение. 2. По всей территории торгового центра установит указатели расположения различных зон отдыха. Предусмотреть дублирование системы информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования. Информационные указатели должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, лифтовых холлах и т.п.). - Расположение и дизайн информационных знаков и указателей должны быть идентичными в пределах сооружения или комплекса. - По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз. - На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там где это неизбежно, размер букв/ цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочесть с приемлемого расстояния. - Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта. - Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения. 3. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом: - расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята; - угла поля наблюдения, - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения), - отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.) 4. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более
--	---

		4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. • Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутризданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. • Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. • Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери: - расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм; - расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстояние до 80 мм.
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И		26,27,28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38,39,40,	текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____